



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
імені ІВАНА ФРАНКА

**НАКАЗ**

м. Дрогобич

30.06.2021

№ 206

**Про затвердження інструкції щодо дотримання  
протипожежного режиму у структурних  
підрозділах університету**

Відповідно до основних положень Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-IV, Правил пожежної безпеки України, затверджених наказом Міністра внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 р. № 252/26697, Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 р. № 1229/29359 і з метою недопущення випадків пожеж та інших надзвичайних ситуацій на об'єктах і території університету

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити інструкцію щодо дотримання протипожежного режиму у структурних підрозділах університету (додається).
2. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

Ректор

Надія СКОТНА

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з науково-педагогічної роботи

Юрій ВОВК

Юрисконсульт

Володимир КІСІЛЬ

Проект наказу вносити:

Інженер служби охорони праці

Леся КУДЛАСНКО



Директор ДДПУ імені І. Франка  
Н.В. Скотна  
№ 43 від 30.06.21р. № 206

## **ІНСТРУКЦІЯ**

### ***про дотримання протипожежного режиму у структурних підрозділах університету***

#### ***1. Порядок утримання шляхів евакуації :***

- шляхи евакуації з приміщень повинні утримуватись вільними, нічим не зашарашуватися;
- дверні полотна на шляхах евакуації повинні відкриватися по напрямку виходу з приміщення;
- сходові марші і площадки повинні мати справні огородження з поручнями, котрі не повинні зменшувати ширину сходових маршів і площадок;
- на сходових клітках дозволяється встановлюватися прилади опалення, на висоті 2,2 м, вище від поверхні проступів;
- килими і килимові доріжки на шляхах евакуації, у приміщенні з одночасним перебуванням більше 50 осіб, повинні бути прикріпленні до підлоги;
- заборонено забивати двері запасних виходів з приміщень та закривати їх на замки, якщо в приміщеннях знаходяться люди;
- над вихідними дверми, з приміщень де одночасно може перебувати понад 100 осіб, встановлюють світлові покажчики з написом – **ВИХІД**;
- шляхи евакуації з приміщень в яких одночасно знаходиться 100 осіб і більше обладнується аварійним освітленням.

#### ***2. Куріння у навчальних закладах та на території навчальних закладів заборонено наказом Міністерства освіти і науки України.***

#### ***3. Застосування відкритого вогню у приміщеннях навчальних корпусів та гуртожитків заборонено.***

#### ***4. Порядок використання побутових нагрівальних приладів:***

- у навчальних закладах та гуртожитках заборонено використовувати електронагрівальні побутові прилади за винятком спеціально обладнаних приміщень;
- як виняток для обігріву невеликих приміщень дозволяється використовуватися масляні радіатори зі справними терморегуляторами.

#### ***5. Порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних (зварювальних) робіт:***

- для початку проведення зварювальних ремонтних робіт керівник підрозділу повинен видати наряд-допуск на їх виконання та погодити його з відділом охорони праці;
- проведення тимчасових зварювальних робіт дозволяється після вжиття



місця від горючих матеріалів, захисту горючих конструкцій, забезпечення первинними засобами пожежогасіння;

- після проведення вогневих робіт, виконавець зобов'язаний оглянути місце їх проведення та усунути можливі причини виникнення пожежі;
- посадова особа відповідальна за пожежну безпеку повинна забезпечити перевірку місця проведення цих робіт упродовж 2-х годин після їх закінчення.

**6. При проведенні дослідів з застосуванням хімреактивів у лабораторіях біологічного факультету кількість хімреактивів не повинна перевищувати норму необхідну для проведення дослідів. Досліди при виконанні яких виділяється небезпечні випари слід проводити у витяжних шафах при включені витяжній вентиляції.**

**7. Порядок знеструмлення обладнання:**

- у разі виникнення пожежі обслуговуючий персонал зобов'язаний знеструмити обладнання на якому проводяться роботи шляхом відключення від електромережі;
- у разі необхідності відключення електроживлення будівель і споруд слід використати розподільчі щитки, які встановлені в коридорах або рубильник головного розподільчого щита, який знаходиться в електрощитовій.

**8. Порядок огляду і зачинення приміщень:**

- після закінчення роботи та занять працівники зобов'язані оглянути приміщення, зачинити вікна, знеструмити наявне електрообладнання, яке використовується у навчальному процесі, ключі від дверей приміщення слід здати черговому по корпусу;
- черговим (сторожам) по корпусу слід оглянути приміщення коридорів;
- черговим сторожам у гуртожитках слід проводити огляд приміщень кухонь та контролювати своєчасне вимкнення студентами газових та електричних плиток.

**9. Порядок проведення інструктажів з питань пожежної безпеки:**

- вступні інструктажі з питань пожежної безпеки проводяться з усіма працівниками, які влаштовуються на роботу у структурні підрозділи університету;
- первинні інструктажі з питань пожежної безпеки проводяться з працівниками до початку виконання ними їх посадових обов'язків;
- повторні інструктажі з питань пожежної безпеки проводяться з працівниками один раз на рік;
- посадові особи, які являються керівниками підрозділів, у яких не виконуються пожежонебезпечні роботи, проходять навчання та перевірку знань з пожежної безпеки (раз у три роки) разом з перевіркою знань з питань охорони праці.

**10. Порядок обслуговування засобів протипожежного захисту:**

- первинні засоби пожежогасіння слід утримувати у справному стані;
- згідно вимог заводу-виготовлювача первинні засоби пожежогасіння слід щорічно перевіряти на пунктах технічного огляду (ПТО);
- внутрішні пожежні крани повинні бути укомплектовані рукавами, стволами,

з'єднувальними головками,

- для контролю працездатності протипожежного водопроводу необхідно один раз на рік проводити випробування на тиск та витрати води з оформленням акту.

### ***11. Плано-попереджувальні ремонти:***

- планово-попереджувальні ремонти електроустановок та іншого інженерного обладнання слід проводити у терміни згідно вимог ПТЕЕС та за затвердженими роботодавцем графіками.

### ***12. Порядок дій у разі виникнення пожежі:***

- негайно повідомити пожежну охорону за тел. «**101**», вказати точну адресу, де горить, що горить і назвати своє прізвище;
- **подати сигнал** (голосом, дзвінком – **часті переривчасті дзвінки**) для евакуації людей з приміщень та для збору членів ДПД;
- **повідомити керівництво університету**;
- організувати зустріч пожежних підрозділів;
- у разі необхідності викликати інші рятувальні служби (медичну за тел. «**103**», аварійну газову за тел. «**104**» тощо);
- приступити до гасіння пожежі підручними та первинними засобами пожежогасіння.